

Приложение 1 (справочное) Термины, используемые в стандарте, и их пояснения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Термин	Пояснение
1. Напряженность электрического поля	Эффективное значение синусоиды, имеющей амплитуду, равную большей полуоси эллипса, описываемого вектором напряженности в данной точке
2. Электроустановка	По ГОСТ 19431-84
3. Зона влияния электрического поля	Пространство, где напряженность ЭП частотой 50 Гц более 5 кВ/м
4. Время пребывания в электрическом поле	Время, в течение которого работающий находится в зоне влияния ЭП
5. Контролируемая зона	Часть рабочего места, для которого устанавливается соответствующее допустимое время пребывания в ЭП
6. Рабочее место	П о ГОСТ 12.1.005-88
7. Линия электропередачи	П о ГОСТ 19431-84
8. Электрическое распределительное устройство	По ГОСТ 24291-90