

**ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое).
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
СЖИЖЕННОГО ГАЗА ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-
БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Система газоснабжения	Применяемый сжиженный газ для макроклиматического района по ГОСТ 16350			
	Умеренного		Холодного	
	Летний период	Зимний период	Летний период	Зимний период
Газобаллонная:				
с наружной установкой баллонов	СПБТ	ПТ	СПБТ	ПТ
с внутриквартирной установкой баллонов; портативные баллоны	СПБТ БТ	СПБТ БТ	СПБТ БТ	СПБТ БТ
Групповые установки:				
без испарителей	СПБТ	ПТ	ПТ СПБТ	ПТ
с испарителями	СПБТ БТ	ПТ СПБТ БТ	ПТ СПБТ	ПТ СПБТ

Примечания:

1. Все районы, за исключением холодного и очень холодного:
летний период - с 1 апреля по 1 октября;
зимний период - с 1 октября по 1 апреля.
2. Холодный район:
летний период - с 1 июня по 1 октября;
зимний период - с 1 октября по 1 июня.

3. Очень холодный район:
летний период - с 1 июня по 1 сентября;
зимний период - с 1 сентября по 1 июня.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2005

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"